

### 1. Objektbeschreibung

Das Gebäude befindet sich in der Musterstrasse 1.

### 2. Brandschutzrelevante Bereiche

Folgende Brandabschnitte wurden identifiziert:

- Brandabschnitt BA-01: Erdgeschoss
- Brandabschnitt BA-02: Obergeschoss

### 3. Flucht- und Rettungswege

Zwei bauliche Rettungswege sind vorhanden.

#### 4. Loescheinrichtungen

ABC-Feuerloescher 6 kg in jedem Geschoss.

#### 5. Brandmeldeanlage

Rauchmelder in allen Aufenthaltsraeumen.